



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru/>

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Колпинского района
управления по Колпинскому району**

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 8, тел. 461-56-33

**Предписание №31-1-265/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению основная общеобразова-
тельная школа №465 Колпинского района Санкт-Петербурга

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

(ГБОУ школа №465 Санкт-Петербурга, ИНН 7817026619)

Во исполнение распоряжения начальника управления по Колпинскому району ГУ МЧС России

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа)

по г. Санкт-Петербургу Нестерова А.А. от 18.09.2020 №31-1-265

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 29 сентября 2020 года по 30 сентября 2020 года старшим инспектором ОНДПР Колпинского района управления по Колпинскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Арещенко Павлом Владимировичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания школы, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Коммунаров, д. 2, лит. Б, совместно с директором Михайловой В.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В лестничной клетке №2 допускается размещение оборудования (батарея) выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2м (по факту 0,5м) от поверхности площадки лестницы	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 3 ст. 4; п. 2, ч. 1 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», СП 1.13130.2009 п. 4.4.4	01.10.2021	
2.	Ширина эвакуационных выходов с лестничной клетки №1 наружу менее 1,2м. (по факту 0,83 и 0,88м)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 3 ст. 4; п. 2, ч. 1 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», СП 1.13130.2009 п. 8.1.12	01.10.2021	
3.	Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки №2 наружу менее 1,2м. (по факту 1,02м)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 3 ст. 4; п. 2, ч. 1 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», СП 1.13130.2009 п. 8.1.12	01.10.2021	
4.	Не произведен расчет категории по	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 3 ст. 4,	01.10.2021	

	взрывопожарной и пожарной опасности производственного помещения (помещение котельной), а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	ст. 6.1, ст. 24,25,26,27 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 п. 5.1.2		
5.	На объекте защиты не обеспечено исправное состояние источников внутреннего противопожарного водопровода	Правила противопожарного режима в РФ п. 55	01.10.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:


- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным

законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор ОНДПР Колпинского района
управления по Колпинскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
капитан внутренней службы
«30» сентября 2020 г.



П.В. Арещенко

Предписание для исполнения получил:
Директор Михайлова Валерия Вячеславовна
«30» сентября 2020 г.