



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61,

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Колпинского района

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская д.8 тел 461-56-33

Предписание № 2-13-346/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению основная общеобразова-
тельная школа № 465 Колпинского района Санкт-Петербурга

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Колпинского района УНДПР Главного управления
МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 25 октября 2016 года № 2-13-346,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 27 октября 2016 года по 28 октября 2016 года Евсеевым Сергеем Андреевичем – стар-
шим инспектором ОНДПР Колпинского района УНДПР Главного управления МЧС России по г.
Санкт-Петербургу проведена внеплановая проверка объекта защиты – здания школы по адресу:
Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Коммунаров д.2, лит.Б.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Домничевой Ириной Владимировной – директором ГБОУ школа № 465 Санкт-
Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожар- ной безопасности, с указанием кон- кретного места выявленного нару- шения	Пункт (абзац пункта) и наиме- нование нормативного правово- го акта Российской Федерации и (или) нормативного докумен- та по пожарной безопасности, требования которого (ых) на- рушены	Срок уstra- нения нару- шения требо- вания пожар- ной безопас- ности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
1.	Эвакуационный выход из подва- ла не отделен от общей лестнич- ной клетки противопожарной пе- регородкой первого типа на всю высоту.	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 3 статьи 4; п. 1 ч. 5 статьи 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 ФЗ «Технический регламент о	01.10.2017г.	

		требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
2.	Металлические косоуры лестничного марша и площадок (лестничная клетка слева от центрального входа) не имеют требуемого предела огнестойкости не менее R45.	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 2 статьи 87; табл. 21 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.10.2017г.	
3.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (масляная краска) на путях эвакуации для отделки ступеней лестницы и лестничных площадок (лестничная клетка слева от центрального входа).	Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.10.2017г.	
4.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (масляная краска) на путях эвакуации для отделки стен лестничной клетки (лестничная клетка слева от центрального входа).	Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.10.2017г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор ОНДПР Колпинского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
« 28 » октября 2016 г.



С.А. Евсеев

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБОУ школа № 465 Санкт-Петербурга
« 28 » октября 2016 г.

И.В. Домничева